

W west

# OBEC ŠTIAVNIČKA

Obecný úrad, Štiavnička 78, 034 01 Štiavnička

Č. j. OSS-2019/70-3-VM

v Štiavničke, dňa 12.11.2019

## Ú Z E M N É      R O Z H O D N U T I E

Navrhovateľ, sídlo	<b>Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok IČO 00315737</b>
--------------------	---

(ďalej len navrhovateľ) podalo dňa **24.09.2019** návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

stavby	<b>„Rozšírenie distribučnej siete Černová, Plynovod PE D160 a prípojky plynu, Černová“ (ul. Račkov, Priehradka, Ku ihrisku, Jánošíkova, A. Hlinku),</b>
v katastrál. území na pozemku	<b>Ružomberok, líniová stavba.</b>

Obec Štiavnička zastúpená Ladislavom Zvarom – starostom obce, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 a § 119, ods. 3, zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších zmien a doplnkov, posúdil predložený návrh podľa § 35, 37, 38 stavebného zákona a na tomto základe **vydáva** podľa § 39a, a §39 stavebného zákona

## ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

**„Rozšírenie distribučnej siete Černová, Plynovod PE D160 a prípojky plynu, Černová“ (ul. Račkov, Priehradka, Ku ihrisku, Jánošíkova, A. Hlinku),**

na pozemkoch parc. č.: **líniová stavba,**  
katastrálne územie: **Ružomberok,**  
druh stavby: **inžinierska stavba,**  
účel stavby: **miestny rozvod plynu.**

Stavba bude umiestnená v zastavanom území obce - Mesta Ružomberok, na ul. Račkov, Priehradka, Ku ihrisku, Jánošíkova, A. Hlinku v miestnej časti Černová.

Stavba bude umiestnená v pozemku pod miestnymi verejnými komunikáciami vo vlastníctve Mesta Ružomberok.

**Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky :**

### **I.) Podmienky urbanistické a architektonické :**

Novo navrhovaná trasa STL plynovodu bude napojená na existujúci STL distribučný plynovod D160/100 kPa pri križovatke ul. Björnsonova – ul. Dolná. Plynovod ďalej pokračuje ulicami Björnsonova a A. Hlinku až po križovatku a ul. Priehradka kde bude nový plynovod prepojený s distribučným plynovodom PE DE110/100 kPa. Zároveň v tejto križovatke bude začínať nový plynovod a pokračovať ul. Priehradka, Ku ihrisku, Jánošíkova, Račkov.

celková dĺžka plynovodu D160 je 1601,5 m. Plynovod je ukončený elektrotvarovkou na konci každej vetvy.

Na novom plynovode sú po trase vysadené prípojky pre rodinné domy v celkovo počte 112 ks.

**II.) Požiadavky vyplývajúce z chránených území a ochranných pásiem :** pred začatím výkopových prác požiadať správcov inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie.

### **III.) Iné :**

Projekt stavby pre stavebné povolenie bude spracovaný v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., podľa projektovej dokumentácie pre územné konanie, ktorú vypracoval Ing. Róbert Remiš – autorizovaný stavebný inžinier, za dodržania podmienok daných v tomto rozhodnutí.

### **IV.) Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :**

**- Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o ŽP - OH, č. OU-RK-OSZP-2019/008020-002/Si, zo dňa 16.07.2019**

z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky.

- pre nakladanie s odpadmi platí §77 zákona o odpadoch, odpady odovzdať oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi,
- vytvárať skládky odpadov je zakázané,
- ku kolaudácii stavby investor stavby preukáže, ako bolo s odpadmi naložené (faktúry, vážne lístky, iné,...).

**- SSD, a. s., Žilina, č. 4600055008, zo dňa 06.11.2019**

1. V predmetnej lokalite a v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podzemné káblové vedenia NN ako aj podperné body nadzemného vedenie NN v majetku SSD, a. s.. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia (zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné).

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu, NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter, v zmysle stavebného poriadku je potrebné skutočnú polohu existujúcich vedení overiť vytýčením v teréne.

4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk), link : <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv> vytýči určený pracovník SSD.

5. pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

6. V prípade akéhokolvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka. Porealizačné vyjadrenie Vám bude vydané po predložení zápisu z kontroly zariadenia v majetku SSD, a. s..

8. V súbehu a križovaní podperných bodov NN vzdušného vedenia žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter od podperných bodov na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb. Toto vyjadrenie môže slúžiť pre potreby vydania územného rozhodnutia, alebo stavebného povolenia za dodržania “všeobecných podmienok k vyhotoveniu energetického diela“ ktoré sú zverejnené na stránkach [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk), Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných STN a predpisov.

7. Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Pri ďalších žiadosiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

**- Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Ružomberok, č. 2314/2019, spi 1205/2019, zo dňa 11.09.2019**

Upozorňujeme Vás, že v miestach budovania nového STL plynovodu a plynových prípojok v celej trase sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia a dôjde ku križovaniu našich podzemných vedení v správe Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a. s.. Upozorňujeme aj na existenciu vodovodných a kanalizačných prípojok súkromných vlastníkov.

S realizáciou rozšírenia STL plynovodu a plynových prípojok súhlasíme za podmienok :

1. Pred realizáciou rozšírenia plynovodu a plynových prípojok požiadajte Vodárenskú spoločnosť Ružomberok, a. s., písomnou formou objednávky o vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v našej správe.
2. Zemné práce vykonávané v blízkosti našich podzemných vedení realizovať ručne, minimálne 1,5 m na každú stranu od pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia (zákon č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách), aby nedošlo k jeho poškodeniu.
3. Križovanie a súbeh verejného vodovodu, verejnej kanalizácie žiadame realizovať v zmysle ustanovení STN 73 60 05, pri obnažení, križovaní vodovodu a kanalizácie pred obsypom a zásypom trás, kde sa nachádzajú naše zariadenia, je povinnosť oznámiť tieto práce Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a. s., aby bolo možné vykonať kontrolu vodovodného a kanalizačného potrubia pred zasypaním, či nedošlo k poškodeniu našich sietí. Kontroly budú zaznamenané do stavebného denníka alebo spísaný samostatný záznam. Porealizačné vyjadrenie bude vystavené na základe spísaných záznamov pre každé jedno križovanie resp. kolízny súbeh s vodovodom a kanalizáciou.
4. V prípade poškodenia našich podzemných a nadzemných vedení budú tieto poruchy odstránené našimi pracovníkmi na náklady investora stavby.
5. Po skončení stavebných prác žiadame informovať Vodárenskú spoločnosť Ružomberok, a. s., o ukončení telefonicky, alebo mailom (kontakt : Dávid Homola – 0917 105 821, [david.homola@vsr.sk](mailto:david.homola@vsr.sk)) a pred kolaudáciou zaslať geodetické zameranie Vašich nových sietí v elektronickej forme. (formát dgn., dwg, dxf.) a stavebnému úradu doložiť naše súhlasné stanovisko s kolaudáciou.
6. Pri nedodržaní uvedených bodov č. 1-5 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. nevydá súhlasné stanovisko ku kolaudácii stavby.

**- Slovak Telekom, a. s., Bratislava, č. 6611920870, zo dňa 24.07.2019**

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií ( ďalej len SEK ) Slovak Telekom, a. s.. a/alebo DIGI SLOVAKIA. s. r. o..

- 1.Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z., ) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti u vedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. , alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí ( najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby ), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca povereného správou sietí : Ján Babál, [jan.babal@telekom.sk](mailto:jan.babal@telekom.sk), +421 44 4328456.
4. V zmysle §66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. , je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich

podzemných káblov a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a. s., týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s., na základe objednávky cez internetovú aplikáciu na stránke : <https://www.telekom.sk/vyjadenia>

vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vydané. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s..

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu :

- všeobecné podmienky ochrany SEK
- situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

#### Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s.. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s., povinný zabezpečiť :

- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.,
  - vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
  - odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí ( alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky ) iba zmluvný partner :

Ján Potančok, [teletandem@mail.t-com.sk](mailto:teletandem@mail.t-com.sk), 0903409880.

UPOZORNENIE : v káblvej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení ( káble, potrubia ) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí :

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie ( napr. hĺbiace stroje ),
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím ( zasypaním ),
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónnom čísle 12129,

- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami ( z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST.

**UPOZORNENIE :**

V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST ( verejná sieť ST ) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia ( [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk) ).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

**- SPP-D, a.s., Žilina, č. TD/KS/0121/2019/Šo, zo dňa 20.05.2019**

Základné technické parametre navrhovaného plynárenského zariadenia :

distribučné plynovody : STL D 160 PE                      dĺžka 1601,5 m                      prevádzkový tlak 80,00 kPa

pripojovacie plynovody : STL D 32 PE                      dĺžka 559,5 m                      počet prípojok 112

SPP-D súhlasí s vydaním stavebného povolenia (rozhodnutia) a s realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok :

**Všeobecné podmienky :**

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,

- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom,

- Stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

- Stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytyčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu : SPP - distribúcia, a. s., sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)),

- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak body vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenie zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01,

- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Dušan Boroš, tel. č. +421 52 242 5201) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem,

- Stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete číslo 1000540518,

- stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne oznámiť SPP-D na adresu : SPP- distribúcia, a. s., Ing. Radovan Illith, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava kontaktné údaje, údaje o začatí a ukončení prác a pod.,

- Stavebník je povinný odovzdať písomné osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možné ukončiť preberacie konanie a majetkovo – právne vysporiadanie stavby,

**Technické podmienky :**

- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zaspaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia,

podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel č. : 0850 111 727,
- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba – zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,
- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,
- Stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať zápis,
- Stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Žilina, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia a všetky doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzťahu podľa príloh,

Osobitné podmienky :

- žiadne.

**- Orange Slovensko, a. s., Bratislava, č. BB – 2031/2019, zo dňa 07.08.2019**

nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s..

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPER trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 610/2003 Z. z o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a. s..

Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s., ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

1/ vo vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko, a. s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia. Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte :

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné prác, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné

náradie ( napr. hlbiace stroje ) vo vzdialenosti najmenej 1 m ( v ochrannom pásme 1,5 m ) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
  - nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,
  - súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,
  - aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou,
  - pre záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie ( zákrytové dosky, fólia, markery )
  - aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel č. 033/77 320 32, mob. 0907 721 378,
  - overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami ( vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia ),
  - pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ,
  - ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :
- V záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange.

**- CZT Ružomberok, s. r. o., Ružomberok, č. 01/CZT/2019/018, zo dňa 11.07.2018**

V mieste plánovanej investičnej akcii „Plynovod PE D 160 a prípojky plynu Černová“ sa nenachádzajú žiadne naše podzemné ani nadzemné tepelné zariadenia.

Spoločnosť CZT Ružomberok, s. r. o., nemá k predmetnej investičnej akcii a jej predloženej projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné konanie pripomienky.

**- Ministerstvo obrany SR, agentúry správy majetku, Banská Bystrica, č. ASMdpS-1-1282/2019, zo dňa 08/2019**

súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa predloženej situácie – bez pripomienok.

V mieste plánovanej stavby sa nenachádzajú inžinierske vojenskej správy.

**- Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, č. ORHZ-RK2-2019/000243-001, zo dňa 02.08.2019**

z hľadiska ochrany pred požiarom nemá pripomienky.

V zmysle §1 ods. 2 písm. f) bod 6 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarne bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov sa táto vyhláška nevzťahuje na inžinierske siete – diaľkovody horľavých kvapalín, skvapalnených plynov a rozvody plynu, t. j. nevypracováva sa riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby. Z toho dôvodu príslušný orgán vykonávajúci ŠPD nevydáva k takýmto stavbám stanoviská.

**- Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Ružomberok, č. ORPZ-RK-ODI-19-102/2019, zo dňa 17.09.2019**

súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou za dodržania nasledovných podmienok :

- stavba bude zrealizovaná podľa predloženej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu žiadosti (PM-INVEST spol. s. r. o., Ing. R. Remiš, zák č. 126/2018-PM rozšírenie distribučnej siete Černová technická správa),
- nakoľko dôjde počas realizácie stavby ku zvláštnemu užívaniu pozemných komunikácií žiadame predložiť projekt organizácie dopravy, vypracovaný odborne spôsobilou osobou. V projekte žiadame zapracovať konkrétne situácie ulíc, ohradenie výkopových jám, vylúčenie parkovania na vozovke počas realizácie prác, vyznačenie prednosti pred prekážkou na vozovke resp. regulovanie dopravy, presmerovanie chodcov a podobne.

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Ružomberku si vyhradzuje právo stanoviť dodatočne podmienky, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

**- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš, č. 2019/01393-02/290/Dr. Chobotová, zo dňa 05.08.2019**

záväzné stanovisko v ktorom súhlasí s návrhom účastníka konania na územné konanie stavby.

**- TUV SUD Slovakia, s. r. o., Banská Bystrica, č. 7165017376-04/30/19/GT/OS/R, zo dňa 29.05.2019**

pri inšpekcii neboli zistené nedostatky.

odborné stanovisko :

dokumentácia spĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, STN EN 12007-1:2013, STN EN 12007-2:2013, STN EN 12327:2013.

Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok :

- v schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia,
- budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené,
- zariadenie (STL plynovod a STL pripojovacie plynovody z PE) môže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky. TUV SUD Slovakia, s. r. o., ako oprávnená právnická osoba môže túto skúšku vykonať.

**- Mesto Ružomberok, č. OTS-4580-2/2019-PM, zo dňa 30.08.2019**

súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na uvedenú stavbu s nasledovnými podmienkami :

- Z projektovej dokumentácie stavby nie je zrejmé, aký rozsah uzávierok dopravy (čiastočná/úplná) si stavba vyžiada. Projektovú dokumentáciu stavby je nutné doplniť o projekt dočasného dopravného značenia počas výstavby.
- Uloženie inžinierskych sietí do telesa MK je zvláštnym užívaním MK. Investor, prípadne dodávateľ stavby je pred začatím stavebných prác v dostatočnom predstihu povinný požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie zvláštneho užívania MK.
- Podmienky spätných zásypov vykopanej ryhy určí správca MK, ktorého stanovisko je nutné zahrnúť do územného a stavebného povolenia.
- K prácam v telese MK, ktoré ovplyvňujú cestnú premávku je nutné doložiť aj stanovisko OR PZ SR ODI Ružomberok.

**V.) Požiadavky vyplývajúce zo stanoviska o hodnotení vplyvu stavby na životné prostredie :** neboli.

**VI.)Námietky a pripomienky zo strany účastníkov a dotknutých orgánov vznesené najneskôr na územnom konaní :** neboli.

**VII.)** Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 stavebného zákona 3 roky odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

### **O d ô v o d n e n i e .**

Obec Štiavnička obdržala dňa 24.09.2019 od navrhovateľa: Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rozšírenie distribučnej siete Černová, Plynovod PE D160 a prípojky plynu, Černová“ (ul. Račkov, Priehradka, Ku ihrisku, Jánošíkova, A. Hlinku), na pozemku, parc. číslo : líniová stavba, k. ú. Ružomberok.

Na základe návrhu stavebný úrad dňa 03.10.2019 v oznámení č. j. OSS-2019/70-2-VM oznámil verejnou vyhláškou začatie územného konania stavby podľa § 36 účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 28.10.2019.

Na územnom konaní neboli vznesené žiadne pripomienky.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia je spracovaný v zmysle platných predpisov stanovených stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby bol posúdený spolu s vyjadreniami dotknutých orgánov a tieto boli skordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Súhlasné stanovisko vydalo Mesto Ružomberok pod č. j., UHA-1021-6/2019-SO, dňa 09.09.2019.

Na základe týchto skutočností, výsledkov priebehu územného konania a posúdeného predloženého návrhu, stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.



**Poučenie :** Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov na Obec Štiavnička. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky . Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z..



**Ladislav Zvara**  
starosta obce

Za vydanie rozhodnutia sa v zmysle zákone NR SR č. 145/1995 Z. z., o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov je navrhovateľ oslobodený.

**Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou**  
**1. účastníkom konania** (pri líniovej stavbe)

zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle §3 ods.5 a §26 ods.2 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov.

A.) Obec Štiavnička – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní:

Zverejnené dňa :.....

Ukončené dňa:.....

**Pečiatka a podpis :.....**

- Internetová stránka Obce Štiavnička - zverejnenie po dobu 15 dní:

Zverejnené dňa: .....

Ukončené dňa: .....

B.) Mesto Ružomberok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní:

Zverejnené dňa :.....

Ukončené dňa:.....

**MESTO RUŽOMBEROK**  
**MESTSKÝ ÚRAD**  
Oddelenie stavebnej správy

**Pečiatka a podpis :.....**

- Internetová stránka Mesta Ružomberok [www.ruzomberok.sk](http://www.ruzomberok.sk) - zverejnenie po dobu 15 dní:

Zverejnené dňa: .....

Ukončené dňa: .....

- Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 0314 01 Ružomberok, IČO 00315737 zastúpené MUDr. Igorom Čomborom, PhD., - primátorom mesta

**2. dotknutým orgánom :**

- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- SSD, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
- Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
- Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o ŽP - VS, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
- Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o ŽP - OH, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
- Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o ŽP - OPaK, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
- SPP-D, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava